

2023-10-01 : تاريخ الطباعة :
AM 8:03 : وقت الطباعة :
PAC23010775 : رقم الطلب :



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : قطر لاجار التبليط

رقم السجل التجاري : 109675

رقم الرخصة التجارية : 58835

رقم قيد المنشأة : 03-0034-04

رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

التصنيف : Passive Fire Protection System

إسم المنتج : Fire Rated Wall / Ceiling / Floor Assemblies

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2023-09-28 تاريخ الإنتهاء : 2025-09-27

عدير ادارة الوقاية /ع
الإدارة العامة للدفاع المدني



TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Fire Rated Wall / Ceiling / Floor Assemblies	منتج
PRODUCT APPLICATION	Passive Fire Protection System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	قطر لاجار التبليط	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	QATAR PAVING STONES / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Concrete Masonry Hollow Blocks.
FGB105: 8 - inch Concrete Masonry Hollow Block.
Fire Resistance Rating: 180 minutes (Integrity) & 170 minutes (Insulation).
Size: 400 x 200 x 200mm (L x W x H).
FGB106: 6 - inch Concrete Masonry Hollow Block.
Fire Resistance Rating: 180 minutes (Integrity) & 155 minutes (Insulation).
Size: 400 x 150 x 200mm (L x W x H).
FGB107: 4 - inch Concrete Masonry Hollow Block.
Fire Resistance Rating: 120 minutes (Integrity) & 110 minutes (Insulation).
Size: 400 x 100 x 200mm (L x W x H).

FGB105, FGB106,
FGB107

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	TMR23018376 TMR23019079 TMR23019080	PC00004	ACES	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
----------------------------------	---	---------	------	---

RECOMMENDATIONS	التوصيات
-----------------	----------

NOTES / STANDARDS

Tested to standards BS EN 1363-1 & 1364-1

This product approval shall comply with the NFPA 5000 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

عبدالله بن محمد
مدير ادارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

